



CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA: S/E
 DATA APROVAÇÃO DT: 09/12/2013
 DESENHADO: CARLOS

**PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
 PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO**

FOLHA: ÚNICA
 REVISÃO: 0
 DESENHO: DTE 021.00