


PERSPECTIVA

CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20



CORTE A-A

A PROFUNDIDADE DA CAIXA DEPENDE DA PROFUNDIDADE DA REDE LOCAL.

O INTERESSADO DEVERÁ SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA:	S/E
DATA APROVAÇÃO DT:	09/12/2013
DESENHADO:	CARLOS

PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO

FOLHA:	ÚNICA
REVISÃO:	B
DESENHO:	MOD.DTE 021.B